


BIP & ETIM

Kravställning av produkter med BIP & ETIM

Per Ström

Kravställning av produkter – Som det fungerar idag



VVS-konsulter skapar produkter i CAD och specificerar därefter kraven för respektive produkt i den tekniska beskrivningen under respektive BSABwr-kod (AMA-kod).

Krav anges "manuellt" i den tekniska beskrivningen

Mölnbals Sjukhus 4430 Hus R				
BYGGHANDLING				
Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev. bet.	Sida
4019346000	2015-04-02		A	25 (66)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M

PRB.12 Golvbrunnar av rostfritt stål

B201i

38 st

Utförande: Bottenutlopp 75mm

RSK
Fabrikat: Furhoffs
Typ: FURO 007

Eller likvärdig

Vilka egenskaper ska vara likvärdiga?

Hur vet man vilka produkter som är likvärdiga?

ETIM

ETIM är en internationell standard för att kravställa och filtrera produkter.
Används av bl.a. den svenska RSK-databasen

CMT Entities ▾ Language: Swedish ▾ Login


Search for class... Search for feature... Search for value...



Home / Classes / Class

Golvbrunn

Class code EC010284 Class version **5**
 Sector W M Status ReadyForPublication
 Group code EG015130 - Brunnar
 Releases **DYNAMIC**



EC010284 - Golvbrunn

Class version:
 1 2 3 4 5

Compare to version:
 1 2 3 4 5

RFCs (1)
26141 Replace deprecated feature

Share

Google

Reference databases
 2BA RSK

Contact

Features Translations Discussion Reference products

Show/hide values

Code	Description	Type	Unit	Unit (imp.)	Value code - Description
1 EF022328	Material golvbrunn	A			1 EV000082 Brons 2 EV000117 Gjutjärn 3 EV000139 Plast 4 EV000166 Rostfritt stål 5 EV000179 Stål 6 EV000154 Övrigt
2 EF011590	Materialkvalitet golvbrunn	A			1 EV008430 Rostfritt stål 304 (1.4301) 2 EV008431 Rostfritt stål 316 (1.4401) 3 EV020090 Rostfritt stål 316 L (1.4404) 4 EV000157 PE (polyeten) 5 EV000163 PVC (polyvinylklorid) 6 EV001608 PP (polypropen) 7 EV020080 ABS (akrylnitrilbutadienstyren) 8 EV000154 Övrigt
3 EF022329	Material galler	A			1 EV000082 Brons 2 EV000117 Gjutjärn 3 EV000139 Plast 4 EV000149 Mässing 5 EV000166 Rostfritt stål 6 EV000179 Stål 7 EV000154 Övrigt
4 EF025268	Materialkvalitet galler	A			1 EV008430 Rostfritt stål 304 (1.4301) 2 EV008431 Rostfritt stål 316 (1.4401) 3 EV020090 Rostfritt stål 316 L (1.4404)

BIP + ETIM

- BIPkoder används bl.a. för att ta produktbeteckningar (AV601, TS112 ec)
- Kravställning sker mot dessa beteckningar i den tekniska beskrivningen
- ETIM standardiserar kravställning.
- En koppling mellan BIP och ETIM är därmed logisk

Fördelar med att koppla BIP mot ETIM

1. Konsulten kan enklare kravställa
2. Entreprenören kan enkelt se vilka produkter som uppfyller kraven

Resultat

Beteckningar

1666 typbeteckningar fördelat på 12 discipliner

Ladda ned tabell

Filter

Disciplin

VS

Huvudkategori

Alla

Underkategori

Alla

Återställ

Förklaring

VVS

Beteckning **ZZYxx**

ZZ Huvudkategori, 1 - 4 tecken

Y Underkategori, 0-9

xx Löpnummer, 01-99

Exempel

Beteckning **LD101**

LD Ljuddämpare

1 Cirkulär anslutning

01 Nr 1 i serie

Bygg

Beteckning **ZZZxx**

ZZ Huvudkategori, 1 - 5 tecken

xx Löpnummer, 01-99

Beteckningar					
VS	Avledare	Avluftare	AL1xx Kravställ	PSF.14	
VS	Avstängningsventiler	Avstängningsventiler, Avloppssystem	AV3xx Kravställ	PSB	
VS	Avstängningsventiler	Avstängningsventiler, Försörjningssystem tappvatten, process, ånga, tryckluft	AV2xx Kravställ	PSB	
VS	Avstängningsventiler	Avstängningsventiler, Kylsystem	AV5xx Kravställ	PSB	
VS	Avstängningsventiler	Avstängningsventiler, Värmesystem	AV6xx Kravställ	PSB	
VS	Rörupphängningsdon, expansionselement, rörgenomföringar m m	Avtappningsanordning	AVT1xx	PPC.651	
VS	Självverkande ventiler	Backventiler i avloppsvattensystem, Avloppssystem	BV3xx Kravställ	PSE.33	Backventil. Rev. i BIP 1.1
VS	Självverkande ventiler	Backventiler i köldbärarsystem	BV5xx Kravställ	PSE.31	Rev. i BIP 1.5
VS	Självverkande ventiler	Backventiler i köldmediesystem, Kylsystem	BV7xx Kravställ	PSE.32	Rev i BIP 1.5
VS	Självverkande ventiler	Backventiler i vätskesystem, Försörjningssystem tappvatten, process, ånga, tryckluft	BV2xx Kravställ	PSE.31	Backventil. Rev. i BIP 1.1
VS	Självverkande ventiler	Backventiler i vätskesystem, Värmesystem	BV6xx Kravställ	PSE.31	Backventil. Rev. i BIP 1.1
VS	Tappventiler, blandare m m i tappvattensystem	Badkarsblandare	BL4xx Kravställ	PVB.22	
VS	Apparater för rening av fast, flytande eller gasformigt	Bensinavskiljare	BA0xx	PMB.221	

BIP:s produktkoder
Har nu en "Kravställ" knapp.
Denna är kopplad mot EITM

Hämtas från ETIM

Konsult anger relevanta tekniska krav för produkten.

Entreprenör kan använda för att hitta vilka produkter som matchar kraven

Länk till matchande produkter i RSK-databas

Export till teknisk beskrivning (docx)

BIP Egenskaper Produktbeteckningar Systembeteckningar QTO Användarstöd Implementeringar Om BIP Kontakt

Beteckningar

1666 typbeteckningar

Filter

Disciplin
VS

Huvudkategori
Alla

Underkategori
Alla

Återställ

Förklaring

VVS

Beteckning	ZZYxx
ZZ	Huvudkategori, 1 - 4 tecken
Y	Underkategori, 0-9

Installationer 1037, R220

Kravställning

Språk
Svenska

Material golvbrunn
Rostfritt stål

Materialkvalitet golvbrunn

Slipad

Material galler
Rostfritt stål

Materialkvalitet galler

Ytskydd galler

Form galler

Kategori: **Golvbrunn av gjutjärn**
Typbeteckning: **B3xxi**
BSABwr: **PRB.11**
ETIM: **EC010284 - Golvbrunn**

Ladda ned tabell

Rev. i BIP 1.4

Ny TypID i BIP 1.3

Ny i BIP 1.5.
(Används då PEX rörtyp ej är bestämd)

Rev. i BIP 1.1


Ny i BIP 1.5

Visa matchande produkter i RSK-databasen

Exportera krav

Matchande produkter i RSK-databas.

Denna sidan länkas direkt från kravställningsdialogen i BIP

 RSK Databasen [Logga in](#)

Sök VISA ALLA: [Kategorier](#) | [Tillverkare](#)

Start / Sökresultat för "EC010284" Sortera på ▾ Endast aktiva Endast med bild ☰ ☱

Filter
Visar 80 av 80 artiklar
[✕ Återställ filtrering](#)

Kategorier +

Tillverkare +

Varumärken +

Märkningar +

Dokument +

Produktegenskaper -


Golvbrunn med 1 ... (80)


Material golvbrunn


Materialkvalitet golvbrunn


Material galler


Materialkvalitet galler


 [712 37 38](#) - Sidoutlopp - **Golvbrunn, ACO Box Concept® Gully 9:4**
ACO • 110mm • 270x270x187mm (LxBxH) • med vattenlås och galler


 [712 39 76](#) - Bottenutlopp - **Golvbrunn, ACO Box Concept® Gully 9:10**
ACO • 110mm • 270x270x207mm (LxBxH) • med vattenlås och galler


 [712 39 80](#) - Bottenutlopp - **Golvbrunn, ACO Box Concept® Gully 9:14**
ACO • 110mm • 270x270x237mm (LxBxH) • med vattenlås och galler

 [712 38 10](#) - Sidoutlopp - **Golvränna, ACO Box Concept® Gully 5:8**
ACO • 110mm • 470x800x307mm (LxBxH) • med vattenlås och galler

 [712 38 12](#) - Sidoutlopp - **Golvränna, ACO Box Concept® Gully 6:2**
ACO • 110mm • 570x900x357mm (LxBxH) • med vattenlås och galler

 [712 39 04](#) - Bottenutlopp - **Golvränna, ACO Box Concept® Gully 3:14**
ACO • 110mm • 370x400x277mm (LxBxH) • med vattenlås och galler

 [712 39 12](#) - Bottenutlopp - **Golvränna, ACO Box Concept® Gully 4:14**
ACO • 110mm • 370x600x277mm (LxBxH) • med vattenlås och galler

 [712 39 14](#) - Bottenutlopp - **Golvränna, ACO Box Concept® Gully 4:16**
ACO • 110mm • 370x600x277mm (LxBxH) • med vattenlås och galler

Kompletera data nedan och kopiera till relevant avsnitt i teknisk beskrivning.

PRB.11 *Ange komplett BSABwr*

Typbeteckning: B3xxi *Ange löpnummer*

Ange ev. storlekar och ev. mängder

Kravställning

ETIM-klass: Golvbrunn – EC010284

Beskrivning	<u>ETIM-kravkod</u>	Värde	<u>ETIM-värdekod</u>
Material golvbrunn	EF022328	Rostfritt stål	EV000166
Material galler	EF022329	Rostfritt stål	EV000166
Nominell innerdiameter	EF023191	DN 100	EV020116

Genererat underlag till teknisk beskrivning.

Entreprenör kan använda dessa data för att enkelt se vilka produkter det finns på marknaden som matchar kraven.

Fortsatt digitalisering?

